

V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov y na predmet zákazky pod názvom **Odborné stanovisko – posúdenie zhotovenia asfaltového krytu povrchu cyklotrasy Dolná Streda** boli verejnému obstarávateľovi doručené požiadavky na doplnenie a vysvetlenie informácií uvedených na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1:

Požadujete zameranie len cyklocesty, alebo aj príľahlého terénu? Presnosť zamerania?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Zameranie je potrebné na vypracovanie PD teda predprojektová príprava,

Otázka č. 2:

Koľko diagnostických vrtov požadujete vyhotoviť?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:

Počet skúšok 1/500bm (vrty závisia od typu skúšky, skúška podložia, zhodnotenie vrtov, kvalita materiálov, stanoví laboratórium).

Otázka č. 3:

Aký je požadovaný priemer a dĺžka vrtov?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:

Priemer a dĺžku stanoví laboratórium na základe pôvodného stavu (predpoklad priemer 150mm, dĺžka podľa vrstiev v PD cca 350mm).

Otázka č. 4:

Čo má obsahovať projekt DRS?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 4:

DRS ma obsahovať návrh sanácie oprávnenou osobou, a vypracovanie DRS cyklotrasy so štandardnými prílohami.

Spracovali:

Mgr. Ľubica Mildeová

Mgr. Peter Hulín

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

V Trnave dňa 21.05.2020